



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА
ПО ЭКОЛОГИЧЕСКОМУ, ТЕХНОЛОГИЧЕСКОМУ И АТОМНОМУ НАДЗОРУ

РАЗРЕШЕНИЕ

№ РС 00-26633

На применение

Оборудование (техническое устройство, материал):
Интеллектуальные позиционеры клапана SVP модели AVP300, AVP301, AVP302 с интеллектуальным коммуникатором ComPad модели CFN100, переключатели 2LX5001-RL и электромагнитные расходомеры MagneW моделей MGG14C, MGG18/19, MTG18A-*****1**, MTG18A-*****2**, MTG18B, MTG14C.

Код ОКП (ТН ВЭД): 37 9100, 42 1350, 42 1836 (9032 89 900 0, 9026 10 910 9)

Изготовитель (поставщик): Фирма "Yamatake Corporation" (Япония).

Основание выдачи разрешения: Техническая документация, заключение экспертизы промышленной безопасности НАНИО "ЦСВЭ" № 11-ТУ-395-2007 (НХ).

Условия применения:

1. Обеспечение соответствия поставляемых устройств требованиям национальных стандартов, норм, правил, руководящих документов, инструкций в области промышленной безопасности, действующих в Российской Федерации.
2. Применение поставляемых устройств на нефтехимических, химических, нефтеперерабатывающих и других взрывопожароопасных объектах в соответствии с технической документацией, руководством по эксплуатации и паспортом.

Срок действия разрешения до 24.10.2010

Дата выдачи 24.10.2007

Заместитель руководителя
Б.А. Красных



А В 026323