

SPEC

| | | |
|--------|-------|-----------|
| 番号 | | 改 |
| K36203 | | 00 |
| 認 可 | 山田(哲) | '04-01-20 |
| 照 査 | 山田(哲) | '04-01-20 |
| 担 当 | 大西 | '04-01-20 |

| | |
|----|------------------|
| 名称 | PGM10F CE サプリメント |
| | |
| | |

来 歴 記 事

| 改 | ページ | 理由・内容 | 担当 | 承認 | 日付 |
|---|-----|-------|----|----|----|
| | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-------------|-----|----|----|----|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| 改 番 表 | ページ | 1 | 2 | 3 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 改番 | 00 | 00 | 00 | | | | | | | | | | | | | | | |

PGM10F Solid State Relay
CE Conformity Supplement
K36203
Revision 00
19 January, 2004

Page 1 of 3

CE CONFORMITY:

Evidence of conformity is provided by the Certificate and Report:

Certificate : TUV Certificate No. **R50036763** (Page2-3)

Report : TUV Report No. **12004174 003**

Zertifikat

Certificate



Zertifikat Nr. *Certificate No.*
R 50036763

Blatt *Page*
0002

| Ihr Zeichen <i>Client Reference</i> | Unser Zeichen <i>Our Reference</i> | Ausstellungsdatum | <i>Date of Issue</i> (day/mo/yr) |
|-------------------------------------|------------------------------------|-------------------|-------------------------------------|
| 0311602 | ZJ-RWA- 12004174 003 | 07.01.2004 | |

Genehmigungsinhaber *License Holder*
Yamatake Corp.
Fujisawa Factory
1-12-2 Kawana
Fujisawa-shi, Kanagawa 251-8522
Japan

Fertigungsstätte *Manufacturing Plant*
Hauptzertifikatsinhaber *Original license holder*
303092
Nihon Inter Electronics Corp.

Prüfzeichen *Test Mark*

Geprüft nach *Tested acc. to*
EN 60947-4-3:2000



Zertifiziertes Produkt *(Geräteidentifikation)*
Certified Product (Product Identification)


Lizenzentgelte - Einheit
License Fee - Unit

Halbleiterschütz AC Semiconductor Contactor

Continuation

Rated Control Circuit Voltage : DC 4.5V - 30V
Ambient Temperature : -30°C to +80°C
Pollution Degree : 2
Rated Insulation Voltage : AC 250V
Rated Impulse Withstand Voltage : 2.5kV
EMC Emission Class : class A (industrial)

Remarks : Load and control circuits are separated by basic insulation. Load circuits and heat sink are separated by reinforced insulation.



Dem Zertifikat liegt unsere Prüf- und Zertifizierungsordnung zugrunde.
Das Produkt entspricht den o.g. Anforderungen, die Herstellung wird überwacht.
This certificate is based on our Testing and Certification Regulation. The product fulfills above-mentioned requirements, the production is subject to surveillance.

Zertifizierungsstelle

TÜV Rheinland Product Safety GmbH, Am Grauen Stein, D-51105 Köln

Tel.:(+49/221)8 06 - 13 71 Fax:(+49/221)8 06 - 39 35 e-mail: Althoff@de.tuv.com

Dipl.-Ing. W. Herlitschke