

# 検査成績書

## INSPECTION DATA

Sample

品名 モジュール形調節計      デートコード      0436  
 Description      Date Code



形番 DMC10D4CV00D0      シリアルNo.      043622047  
 ModelNo.      Serial No.

項目 No.	検査および規格 Inspection Items and Standard	検査結果 Result
1.	外観・表示 Appearance & Marking	O K
2.	ディスプレイ動作 Display Action	O K
3.	制御出力動作 Control Action	O K
4.	イベント出力動作 Event Output Action	O K
5.	外部接点入力動作 Remote Switch Input Action	O K
6.	カレントトランス入力動作 Current Transform Input Action	O K

7. 指示精度 Indication Accuracy  
 レンジ 43 0~5V

設定値 [ V ] Set Point	指示値 [ U ]			
	1CH	2CH	3CH	4CH
0.0	0.2	0.2	0.3	0.3
2.5	499.7	499.6	499.7	499.5
5.0	999.9	999.7	1000.1	999.7

検査年月日      2004-09-24      室温      23 °C  
 Date Inspected      Room Temp

担当            承認        
 Inspector      Approved By