

azbil

検査成績書

INSPECTION REPORT

客先記号 Tag No.	
工事番号 Production No.	R-92136-41-021 R-92136-41-011
形式番号 Model No.	MTG18B-200PA1LSDAAX-X MTG14C-ADGX-X
流量レンジ Flow Range	NON ADJUSTMENT
電極 Electrode	SUS316L
検出器定数 EX Factor	496.1
出力 Output	4~20mA
供給電源 Power Supply	DC 24V

検査項目 INSPECTION ITEM	
・仕様照合 Specifications	✓ 良 Good
・外觀および寸法 Appearance & Dimension	✓ 良 Good
・絶縁抵抗 Insulation Resistance	✓ 良 Good
20M At 25VDC	(電源 - グランド間) (Power Supply - Ground)
100M At 500VDC	(電極 - グランド間) (Electrode - Ground)
100M At 500VDC	(コイル - グランド間) (Coil - Ground)
・耐電圧 Withstand Voltage	✓ 良 Good
1000VAC For 1 min.	(電源 - グランド間) (Power Supply - Ground)
1000VAC For 1 min.	(電極 - グランド間) (Electrode - Ground)
1000VAC For 1 min.	(コイル - グランド間) (Coil - Ground)
・耐圧試験 Withstand Pressure Test	✓ 良 Good
2.0MPa 5 min.	

検査データ INSPECTION DATA				・精度定格 Accuracy Rating ±0.5 %rdg	✓ 良 Good
基準値 Reference Value	測定値 Measured m ³ /h	誤差 Error %	記事 Remarks		
(93.4 %)	316.861	316.482	-0.12 %rdg	校正条件 Test Conditions	
(49.2 %)	166.825	166.668	-0.09 %rdg		
				流体: 清水 Fluid Water	
				校正流量レンジ: Test Flow Range 0 ~ 339.292 m ³ /h	
(0 %)	0	0	0 %	(流速スパン: Flow Velocity 3.000 m/s)	

室内温度・湿度 Ambient Temp. & Hum. 24 & 50%RH 検査年月日 Date Inspected Apr.25,2007

- ・検査項目で、該当なしの場合は「✓」マークを省略しています。
- ・ Check mark (✓) is omitted for not applicable inspection item.

責任者 Approved by *J. Horita*

Yamatake Corporation 顧客承認 Witness

検査成績書

INSPECTION REPORT

客先記号 Tag No.	
工事番号 Production No.	R-92136-41-022 R-92136-41-012
形式番号 Model No.	MTG18B-200PA1LSDAAX-X MTG14C-ADGX-X
流量レンジ Flow Range	NON ADJUSTMENT
電極 Electrode	SUS316L
検出器定数 EX Factor	487.0
出力 Output	4~20mA
供給電源 Power Supply	DC 24V

検査項目 INSPECTION ITEM	
・仕様照合 Specifications	✓ 良 Good
・外觀および寸法 Appearance & Dimension	✓ 良 Good
・絶縁抵抗 Insulation Resistance	✓ 良 Good
20M At 25VDC	(電源 - グランド間) (Power Supply - Ground)
100M At 500VDC	(電極 - グランド間) (Electrode - Ground)
100M At 500VDC	(コイル - グランド間) (Coil - Ground)
・耐電圧 Withstand Voltage	✓ 良 Good
1000VAC For 1 min.	(電源 - グランド間) (Power Supply - Ground)
1000VAC For 1 min.	(電極 - グランド間) (Electrode - Ground)
1000VAC For 1 min.	(コイル - グランド間) (Coil - Ground)
・耐圧試験 Withstand Pressure Test	✓ 良 Good
2.0MPa 5 min.	

検査データ INSPECTION DATA				・精度定格 Accuracy Rating ±0.5 %rdg	✓ 良 Good
基準値 Reference Value	測定値 Measured m³/h	誤差 Error %	記事 Remarks		
(92.7 %) 314.528	314.443	-0.03 %rdg	校正条件 Test Conditions		
(49.0 %) 166.170	166.656	0.29 %rdg			
			流体: 清水 Fluid Water		
			校正流量レンジ: Test Flow Range 0 ~ 339.292 m³/h		
(0 %) 0	0	0 %	(流速スパン: Flow Velocity 3.000 m/s)		

室内温度・湿度 Ambient Temp. & Hum. 24 & 50%RH 検査年月日 Date Inspected Apr.24,2007

- ・検査項目で、該当なしの場合は「✓」マークを省略しています。
- ・ Check mark (✓) is omitted for not applicable inspection item.

責任者 Approved by *J. Horita*

Yamatake Corporation 顧客承認 Witness