


防爆構造電気機械器具型式検定合格証

申請者	東京都渋谷区渋谷2丁目1番19号 東京都千代田区丸の内二丁目7番3号 株式会社山武	<div style="border: 2px solid black; padding: 5px;"> Yamatake Corporation Shonan Factory </div>
製造者	東京都渋谷区渋谷2丁目1番19号 東京都千代田区丸の内二丁目7番3号 株式会社山武	
品名	バルブポジショナ	
型式の名称	AVP201 (同一型式は別表のとおり)	
防爆構造の種類	耐圧防爆構造	
対象ガス又は蒸気の爆発等級及び発火度	IICT6	
定格	入力電流 DC4~20mA 出力電流 DC4~20mA 電源電圧 DC45V 周囲温度 55℃ (同一型式は別表のとおり)	
使用条件		
型式検定合格番号	第 TC17094 号	
有効期間	平成16年12月16日から平成19年12月15日まで	
	平成 年 月 日から平成 年 月 日まで	
	平成 年 月 日から平成 年 月 日まで	
	平成 年 月 日から平成 年 月 日まで	

機械等検定規則による型式検定に合格したことを証明する。

平成16年12月16日

記載事項変更
 平成17年11月14日

型式検定実施者 社団法人 産業安全技術協会 長



496-1

同一型式一覧表

型式の名称	定 格				備 考
	入力電流	出力電流	電源電圧	周囲温度	
[AVP2]	4~20mA DC		6V DC	[55°C]	
[01]	[4~20mA DC]	[4~20mA DC]	[4.5V DC]		
02	4~20mA DC		1.2V DC		
03	20mA DC		3.5V DC		
04	4~20mA DC	20mA DC	3.5V DC		
31		4~20mA DC	4.5V DC		

備考 表中の は検定供試品を示す。