

성 능 검 정 합 격 증

신 청 인	사 업 장 명	한국야마다케(주)	사업자등록번호	116-81-73001
	소 재 지	서울시 영등포구 여의도동 27-2 사학연금회관 16층		
	대표자성명	모찌마루겐지		
합 격 번 호		2005-2054-Q1	규격 및 형식	AVP301 (동일형식인정표참조)
품 목 명		Smart Valve Positioner (제조사: Yamatake Corporation, 일본)		
구조 및 정격		Ex d IIC T6 (입력전류 : DC 4~20 mA, 출력전류 : DC 4~20 mA, 전원전압: DC 45V, 주위온도 : 55℃, 동일형식인정표 참조)		
사 용 조 건		해당 없음		
합격유효기간		2005.05.10~2009.06.02	재검정신청기한	재발급신청기한 :2009.06.02까지

산업안전보건법 제33조의 규정에 의하여 성능검정에 합격하였으므로
합격증을 발행합니다.

2006 년 06 월 13 일

(변경내역)

- 2005. 5. 10 최초 합격증 발급
- 2006. 6. 13 유효기간 연장 및 동일형식 추가로 인한 재발급



한국산업안전공단 이사장



동일형식인정표

사업장명		한국아마다케(주)		개정일자 및 번호		2005. 5. 10/ -		합격번호		2005-2054-Q1	
형식 및 모델		동일형식 인정범위 및 내역									
형식	모델	입력전류	출력전류	전원전압	주위온도	비 고					
AVP300		4~20 mA DC	-	6 V DC	55℃						
AVP301		4~20 mA DC	4~20 mA DC	45 V DC							
AVP302		4~20 mA DC	-	12 V DC							
AVP303		20 mA DC	-	35 V DC							
AVP304		4~20 mA DC	20 mA DC	35 V DC							
AVP305		4~20 mA DC	20 mA DC	35 V DC							
AVP331		-	4~20 mA DC	45 V DC							

공시품

