

検査成績書 INSPECTION REPORT

客先記号 Tag No.

工事番号 Production No.
R-9Y784-41-011 001

形式番号 Model No.

STD920-E1H-00000-RU7-C7D7E5H2H3U1

レンジ/スケール Range/Scale

0 ~ 100 mbar

比重 Gravity

S. G. = ---

入力 Input

0 ~ 100 mbar

出力 Output

4 ~ 20 mA DC

供給電源

Power Supply DC 24 V

供給空気圧

Air Supply ---

S/N 2696411400

検査項目 INSPECTION ITEM

・仕様照合 Specification 良 Good

・外観および寸法 Appearance & Dimension 良 Good

・警報動作 Alarm Actions 良 Good

・調節動作 Control Actions 良 Good

・通信検査 Communication Inspection 良 Good

・絶縁抵抗 Insulation Resistance 良 Good

[---] MΩ At [---] VDC

(電源-グラウンド間)
(Power Supply - Ground)

[20] MΩ At [25] VDC

(入出力-グラウンド間)
(Input Output - Ground)

・耐電圧 Withstand Voltage 良 Good

[---] Vrms At 50Hz For 1 min.

(電源-グラウンド間)
(Power Supply - Ground)

[50] Vrms At 50Hz For 1 min.

(入出力-グラウンド間)
(Input Output - Ground)

・耐圧検査 Withstand Pressure Inspection 良 Good

30 MPa 5 min.

・気密検査 Airtight Inspection 良 Good

3 MPa 5 min.

・フロート総質量 Float Weight 良 Good

--- kg±10g

検査データ INSPECTION DATA

精度定格 Accuracy Rating ± 0.100 % OF SPAN 良 Good

測定点 Point of measurement	基準値 Reference Value		誤差 Error			
	入力 Input	出力 Output	上り Up	下り Down		
%	mbar	mA DC	%	%		
0	0.00	4.000	0.012	-0.074		
25	25.00	8.000	-0.053	-0.058		
50	50.00	12.000	-0.033	-0.036		
75	75.00	16.000	-0.020	-0.024		
100	100.00	20.000	-0.005	---		

室内温度・湿度 Ambient Temp. & Hum. 24 °C & 50 %RH

・検査項目で、該当なしの場合には「✓」マークを省略しています。

・Check mark (✓) is omitted for not applicable inspection item.

検査年月日 Date Inspected Sep. 12, 2006

責任者 Approved by *T. Horita*

YAMATAKE

顧客承認 Witness